

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 640/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)
2. Κιλιατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχ.τακτ.μέλος)	2.Ηλιάδης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος- τακτ. μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχ-τακτ. μέλος)	
4.Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχ. τακτ.μέλος)	
5.Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχ.αναπλ.μέλος)	
6.ΤσαουσίδηςΙωάννης (τακτ. μέλος)	

Ο κ.Γρηγοριάδης Νικόλαος εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης μετά τη λήψη απόφασης επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΝΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 16/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης αίτησης σύνδεσης Φ/Β πάρκου 999,70KW που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδοχές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 609/16-1-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης αίτησης σύνδεσης Φ/Β πάρκου 999,70KW (virtual net metering) που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης»

Σχετ.: η από 20/11/2024 αίτηση της ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

Για την σύνδεση του υπό κατασκευή Φ/Β πάρκου 999,70KW (virtual net metering) που αφορά το έργο της επικεφαλίδας έγιναν οι παρακάτω ενέργειες

- Έγινε αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βεβαίωση πληρότητας υπ' αριθ. 1011937/04.04.2023. (αρχείο 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ αίτησης σύνδεσης)
- Στις 05/07/2023 ο ΔΕΔΔΗΕ έστειλε γραπτή απάντηση στο αίτημα ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεση του εν λόγω σταθμού (αδυναμία σύνδεσης) (αρχείο 2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ)

3. Στις 01/08/2023 στάλθηκε διαβιβαστικό διατήρησης ενδιαφέροντος προς τον ΔΕΔΔΗΕ για ένα χρόνο (αρχείο 3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

4. Στις 16/10/2023 ο Δήμος αιτήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΜΘ για την μεταφορά του αιτήματος Φ/Β Virtual net metering προς στον ΑΔΜΗΕ. (αρχείο 4. ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ) .

5. Στις 18/10/2023 ο ΔΕΔΔΗΕ με επιστολή του στον Δήμο ενημέρωσε ότι δεν ήταν υπόχρεος να προβεί σε αυτή την ενέργεια και θα έπρεπε να ακυρωθεί το αίτημα και να γίνει αίτημα απ' ευθείας στον άλλο διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ).

Ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε να παραλάβει αίτημα μεγαλύτερο του 1MW (εφικτό από τον Δήμο με άδεια περιβαλλοντικών ΠΠΔ) αλλά συνοδευόμενο με Βεβαίωση Παραγωγού από ΡΑΕΕΥ. Η ΡΑΕΕΥ δεν μπορούσε να εκδώσει Βεβαίωση Παραγωγού για ΟΤΑ Α διότι εξαιρείται υποχρέωσης έκδοσης. (επισυνάπτονται τα αναφερόμενα αρχεία)

Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του Φ/Β σταθμού με την από 20/11/2024 αίτησή της προτείνει προς έγκριση τις παρακάτω ενέργειες:

Μείωση ισχύος του Φ/Β σταθμού από 999,70kw σε 200kw εγκατεστημένη ισχύς.

(Με αυτήν την ενέργεια δεν χάνεται η σειρά προτεραιότητας του αιτήματος προς ΔΕΔΔΗΕ αλλά αντιθέτως μπορεί να εξεταστεί το αίτημα γρηγορότερα διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η στάθμη βραχυκύκλωσης του υποσταθμού. Βάσει του τελευταίου ν.5151 4/11/2024 **Άρθρο 60** Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο - Προώθηση ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής - Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 11 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 97 του ν. 4951/2022 το όριο των 100kw γίνεται 200kw για ΟΤΑ και αποδεσμεύεται περιθώριο 4mw για ΟΤΑ ανά υποσταθμό)

Για τα υπόλοιπα εναπομείναντα **800kw** θα γίνουν 8 αιτήσεις έως **100kw/αίτηση στο ίδιο αγροτεμάχιο ενδιαφέροντος** καθώς δεν υπάρχει περιορισμός κατάτμησης του αγρού για τους ΟΤΑ. Ο λόγος που δεν γίνονται 4 αιτήσεις των 200kw είναι διότι θα χρειαστεί να εγκατασταθούν άλλοι 4 υποσταθμοί εντός αγρού.

Επιπλέον παρατίθενται και οι συνημμένοι πίνακες ανάλυσης κόστους της προμήθειας του αρχικού έργου και με την τροποποίηση αυτού.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:

- Την ανωτέρω εισήγηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.5151/2024
- Τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022
- τις διατάξεις του άρθρου 72,73,74,74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση , οι κ.κ.Αθανασιάδης, Ουρούμης, Γρηγοριάδης, Κιλατζίδης και Σύρτας ψήφισαν θετικά επί της εισήγησης της υπηρεσίας ενώ ο κ.Τσαουσίδης κατέθεσε αρνητική ψήφο, για την πολύ μικρή έκπτωση που επιτεύχθηκε κατά την δημοπράτηση της συγκεκριμένης προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αίτησης σύνδεσης Φ/Β πάρκου 999,70KW που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδοχές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης» και τη μείωση της ισχύος του Φ/Β σταθμού από 999,70kw σε 200kw εγκατεστημένη ισχύς

Για τα υπόλοιπα εναπομείναντα 800kw να γίνουν 8 αιτήσεις έως 100kw/αίτηση στο ίδιο αγροτεμάχιο ενδιαφέροντος,

Μειοψηφούντος του κ.Τσαουσίδα Ιωάννη για το λόγο που αναγράφεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2025

Γ' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ